

## Сведения о проведении контрольных мероприятий и их результатах

Полное наименование учреждения	муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №93»
ИНН	6452061673
КПП	645201001
Период формирования	2015
Сформировано	Учреждением – муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №93»

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
Отдел надзорной деятельности по г.Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области	Распоряжение главного государственного инспектора г.Саратова по пожарному надзору Курылёва Д.С. № 1120 от 17 «сентября» 2015 г.	16 ноября 2015г.	В помещении гардеробной преподавателей по наружной стене в пучке электрические провода проложены открыт, а в местах крепления металлическими зажимами имеет видимые потемнения (оплавления) изоляции питающих проводов.	01.08.2016
			В помещении гардеробной школьников вдоль наружной стены к розетке открыто проложен электрический провод	01.08.2016
			В помещении библиотека используются два огнетушителя.	01.08.2016

Углекислотный  
огнетушитель не  
соответствует  
классу пожара.  
Порошковый  
неисправен  
(отсутствует  
раструб, шланг  
подачи порошка)

Линии системы  
оповещения  
управления  
эвакуацией при  
пожаре в актовом  
зале, коридоре  
начальной школы,  
коридоре первого  
этажа проложены  
открыто  
телефонным  
кабелем по  
наружной стене.

01.08.2016

В здании на путях  
эвакуации,  
проходах,  
лестничных  
клетках  
отсутствует  
эвакуационное  
освещение.

01.08.2016